

ПАСПОРТ №3

Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90

Предприятие-изготовитель: ООО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
420006, РТ, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8, корп. 78.

На основании декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.МЮ62.В от 17.09.2019г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Заглушки фланцевые стальные предназначены для соединения трубопроводов, соединительных частей и фланцев арматуры, машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров, работающих под давлением.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Обозначение продукции	Проход усл. ДУ, мм	Давление усл. Ру, МПа кгс/см ²	Температура среды, С	Материал Марка.	Вес, кг	Кол-во
Заглушка 1-50-10/16	50	0,10\1,0\0,16\1,6	-30+425	СТ 20	2,2	100

Присоединительные размеры по АТК 24.200.02-90

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1. Заглушка \общее количество \ 100
2. Паспорт – 1 экз. на партию поставляемую по одному заказу в один адрес.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Заглушки соответствуют АТК 24.200.02-90 и признаны годными к эксплуатации.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

«20» мая 2022г.

Техноконтроль _____

